

**Pregão 02/2007**

**ESCLARECIMENTO**

Esclarecemos a quem possa interessar o que segue:

**LOTE 2 ITEM 5 – especificação correta:**

Lâmpada fluorescente PLD 23 Watts 220-240 Volts corrente alternada referencia Phillips ou Osran ou de melhor qualidade

**LOTE 5 ITENS 1 E 2**

Solicitamos maiores informações sobre os itens 1 e 2 do LOTE 5, pois não informam se são cabos Flexíveis.

Não haveria a possibilidade de serem cotados EPR, ao invés de Sintenax, pois como trata-se de cabos especiais, não são fabricados menos de 1000 mts.

O cabos EPR, atendem os mesmos requisitos que o Sintenax, mesma qualidade e o preço também.

**RESPOSTA: Sim, podem ser EPR.**

São Paulo 12 de março de 2007.

  
WILLIAN CANDIDO DOS REIS  
Pregoeiro